

## Заказчик

..., добрый день!

Хочу заказать силовой щит в квартиру под трехфазный ввод.

Для ускорения процесса подготовил (ниже по тексту и в приложенном к письме файле) свое видение состава и топологии щита. Критерии (в порядке уменьшения важности), которые использовал:

1. Безопасность: от пожара (линии пойдут под фанерными фальшполами), от удара током (дети)
2. Стоимость (щит на УЗО, не готов на дифах потянуть)
3. Usability (возможность в будущем переключать нагрузку по фазам, выделять линии под отдельные УЗО, добавлять модули в щит, ...)

Параметры для заказа:

- Координаты: ...
- Данные по вводу и электропитанию:
  - новостройка, с электроплитой, монолит ... <http://...>
  - 3 фазы, в этажном щите автомат на 25А, ограничения на квартиру из тех. условий – 22А
  - фотографии этажного щитка и стояка:
    - <http://...>
    - <http://...>
- Данные по линиям: в прикрепленном файле
- Пожелания по внешнему виду щитка и начинке
  - щит накладной АТ42 (<http://...>)
  - ввод в квартиру зайдет в щит сверху, а линии зайдут снизу
  - размещение по рейкам видится таким
    - 1 ряд – ввод (вводной автомат, защита, кросс-модуль)
    - 2 ряд – УЗО (свет, розетки, варочная, кухня, санузел)
    - 3 ряд – автоматы
    - 4 ряд – клеммы для линий (некоторые клеммы надо объединить перемычками для объединения линий звездой)
- Пожелания по срокам работ: особой срочности нет, главное оперативнее согласовать состав щита, чтобы рабочие могли начать укладку линий

..., если всё корректно, то во сколько мне обойдутся материалы и во сколько работа?

С уважением, ...

## Cs-Cs.net

1. Щит на УЗО и удобное переключение нагрузки по фазам не совместимы. Usability будет === 0. Абсолютно.
2. Где именно вы нашли моё имя?
3. Я трёхфазные щиты на УЗО не собираю. Если кто-то за вас может поручиться, и сказать что ну ОЧЕНЬ надо - то тогда рассмотрим. И ещё раз: про последующую перекидку по фазам - забудьте навсегда.

## Заказчик

Имя для внимательных читателей сайта не является проблемой + на ixbt имя светится + я знаю ... + ... + ...

Переключение по фазам:

- у нас есть клеммы, а значит кабель линий не надо будет двигать
- у нас будет достаточно места в щите - пару дин реек будет пустых в текущей конфигурации

Переключение между УЗО по фазам не представит проблем.

Подключение незадействованных линий (3 штуки) - вероятность какая-то есть - можно потом добавить УЗО+автомат в свободное место в щите.

Переброска по автоматам под разные узо - вероятность низкая, я не зря usability поставил на самое последнее место. Нужен щит именно на УЗО, я бы рад на дифах, но стоимость их гораздо больше, и не потяну.

## Cs-cs.net

Я ничего не понимаю.

0. Мне не нравится, когда это имя используют. Я из таких людей, называя которых по имени, вы им приятное не делаете.

1. ГДЕ у нас клеммы?.. Какой кабель линий не надо двигать?.. У нас все отходящие линии на клеммах? Или что?

2. Пустые рейки? А как же место для клемм? А как же дополнительные нулевые шинки для УЗО?...

3. >Переключение между УЗО по фазам не представит проблем.

Ну, если есть кусачки, опрессовщик НШВИ, монтажный провод и наконечники - то да, не составит.

Значит, хочу ещё раз описание концепта.

Пока понятно: ввод -> УЗМки -> Кросс-модуль (который нафиг не нужен без дифов) -> УЗО+Автоматы.

Дальше что? Где клеммы? И зачем они?

## Заказчик

По имени - ок, не вопрос.

Концепт. Возможно, что исходное письмо где-то подрезалось (могу переслать еще раз)+я еще excel файл ведь прикреплял с линиями, но в письме было:

" . . . о размещение по рейкам видится таким

- 1 ряд – ввод (вводной автомат, защита, кросс-модуль)
- 2 ряд – УЗО (свет, розетки, варочная, кухня, санузел)
- 3 ряд – автоматы
- 4 ряд – клеммы для линий (некоторые клеммы надо объединить перемычками для объединения линий звездой)

..."

Рассчитывал обойтись без нулевых шинок с максимальное простой топологией - иерархия сверху вниз (от ввода к линиям). Не более 2 автоматов под УЗО. Да есть некоторые линии под одним автоматом, но там звезда на клеммах с помощью перемычек.

И указал, что " ...щит накладной АТ42...". Здесь места должно хватить с учетом клемм

## Заказчик

+ набросал диаграмму и еще раз высылаю excel с линиями (прикрепил к письму).

## Cs-cs.net

Мля. Не надо ничего рисовать, вы!!..

1. Где контактный телефон? Ща позвоню и буду ругаться
2. Я всё равно не понял. Вот не понял, и всё.

Ну-ка сами мне позвоните и словами расскажите.

## Cs-Cs.net

Ну-ка проверяйте! =)

1. В щиток уложились так, как вы хотели. Расстановку не показываю, потому что пока лень её печатать.
2. Материалы ~60 тыр, 90% из них складские. Остальные, наверное, придут за 1-2 недели
3. Работа - 20 тыр.

## Заказчик

По модулям АВВ - ок, такие и планировал.

По схеме:

- УЗО, кухня1 - планировал на фазу 1, а на схеме сидит на фазе 2. Опечатка или корректировка?
- В конце документа есть два блока вида "Панель <Блок Клемм> клеммы, часть1" и "Панель <Блок Клемм> клеммы, часть2". Не совсем понял, что это?
- В конце документа в разделе "Распределение нагрузок по фазам" для Фазы А (L1) написано, что "... УЗО: Розетки 1" без указания групп автоматов под этим УЗО, как в последующих блоках этого раздела. Ошибка в программе/опечатка или так задумано?

По стоимости и срокам:

- Если 90% складских, а остальное придет за пару недель, то доставка будет общая или поэтапная?
- После прихода всех материалов сколько займет по времени сама сборка щита?
- Расходные материалы заложены в материалах или работах?

По щиту:

- Сначала планировал встраиваемый щиток и42, врезал его в вентиляционный короб (как на фото на месте, где висит временный щиток от застройщика <http://...>). Но прочитал в ПУЭ, что щиток можно ставить не ближе 1 метра от стояка.
- Поэтому решил встраиваемый в том месте, где застройщик его изначально разместил - <http://...>. Но стена несущая и штробить ее на 12 см нехорошо.
- И остановился на накладном щите at42 при входе в квартиру. Но сейчас внимательно посмотрел как организованы вводы в щит - вижу только сверху/снизу.

Внимание, вопрос: как грамотно подвести провода к накладному щиту при условии скрытой проводки, чтобы были скрыты до самого щита? Стена имеет штукатурку на 2 см. Имеет ли смысл в щите at42 прорезать ввод в задней стенке (если там его нет) или расширить ввод внизу щита в направлении ближе к стене?

## Cs-Cs.net

Вот честно? ДА ВАШУ МАТЬ!!! Вы там, что, совсем заиграли в серьёзных дядек?!!!  
Чё ж так ТЯЖЕЛО вы пишете и говорите, что вас невозможно понимать, и мозги сворачиваются!!!

Даже блин, как я в мыле буду ваши маркированные списки цитировать?..  
Похер, поехали рвать.

1. А чёрт его знает!! Я же набивал щиток быстро, вам же СРОЧНО надо было - вот может где-то и опечатался. Хорошо, что заметили, но для подсчёта щитка на это можно наплевать. Поправил на фазу 1.

2. А вам ЗАЧЕМ?.. Или вы дотошно каждую букровку будете проверять? Знач так. Или вы тогда забываете на всё, садитесь читать мой блог полгода - и понимаете, что там откуда берётся, и что я злой 1Сник, и что сам себе накатал злобную конфу, в которой считаю щиты, и что в 1Ске не совсем круто рисовать графику по миллиметрам, и чтобы нарисовать кучу клемм в щитке - можно просто завести какую-нить фигню, которой показать занимаемое ими место - или не отвлекаетесь на глупые вопросы.

3. Вы мне ещё показывайте на ошибки в программе... =) В моей собственной, ага... Каких ещё групп автоматов?! Это пока не ваше дело.

Ваша задача была проверить вбитую структуру. На тему УЗО, автоматов и клемм. А именно - правильно ли я вбил себе в базу ваше понимание того, откуда какая клемма идёт. Ну и спасибо что фазы проглядели.

3.А. А чё вы CRC штрих-кода не проверили? А вдруг там последняя цифра не правильно считается?.. Может, там случайно не беззнаковое, а знаковое число стояло, и двоичная арифметика нарушилась?..

4. А кой чёрт хрен на вас влияет эта доставка?.. Для вас она должна быть чёрным ящиком: все материалы ко мне пришли, или не все и ещё ждём.

5. Зависит от моего груза. Физически собирать - день. Если щитков много (а вы помните, я вам говорил, что сейчас у меня авралище) - значит может проваляться и дня три.

6. А кто их считает?..

7. Тупо взять болгарку и прорезать дно щита, и туда кабели пропихать.  
Только не забыть о том, что в стене надо будет грызть ещё и адскую штробу под все кабели. Баааальшую и глубокую.

3Ы. Если я ещё раз натолкнусь на такое же тяжёлое по чтению мыло, сборка щитка будет стоить 50% от стоимости материалов.

## Заказчик

0. Предлагаю диалог на спокойных тонах. Угрозы и ненормативная лексика не способствуют привлечению новых клиентов, при таком подходе я не смогу рекомендовать вас своим коллегам. Я управляю проектами по разработке и внедрению софта в крупные бизнес и госструктуры. Надеюсь, что к моей Маме слова не относятся, иначе это личный вызов.

1,2,3 Вы меня попросили проверить - я проверил все, так как других пожеланий не было.  
4,5,6,7 ОК

## Cs-cs.net

Хм. Ну, во-первых, у меня весь блог - сплошная ненормативная лексика.  
Во-вторых, ээээ... вы про мать серьёзно? Вы из тех, кто так от этого бесится? Мда, странно.

Теперь уже я буду говорить: МНЕ такие люди не нужны. И прежде чем рекомендовать меня своим коллегам - сначала подтвердите свой статус, как приятного мне человека, и уже потом - клиента.

## Заказчик

Бесплатный совет. Чичваркин в своё время сказал фразу «Каждый довольный нами клиент расскажет о нас двум-трем друзьям. Каждый обиженный - раззвонит нескольким десяткам»

## Cs-cs.net

А причём здесь клиенты? И почему не может быть, в этих терминах, обиженного исполнителя?

Если для вас работа - это всего лишь работа, которую надо делать, то мне остаётся вас только пожалеть. Особенно, если ваша жизнь так и проходит, среди борьбы за клиентов. Я считаю, что вы потратили её зря. Я счастлив тем, что могу выбирать заказчиком, не стелиться под разных мудаков и, сохраняя свою личность такой, какая она есть, говорить и делать что хочу. В этом случае моя работа - это плод труда моей души, который даёт отличные всходы в виде радости, хорошего настроения и интересных приключений.

И лучше пусть такие приключения будут реже, но зато приятнее, чем поток однообразной хуйни.

А что касается лично вас, то:

1. Вы НЕ читали моего блога ни разу. А если читали - то буквально, не между строк, как его следует читать. И даже Правила не прочитали, видимо. А значит, уже не уважили меня. Особенно с именем:

а) КТО вам сказал, что накопанное имя до сих пор верное? А вдруг оно меня оскорбляет так же, как вас - про вашу мать?..

б) В Правилах ясно написано - если накопили, то не надо его использовать в виде "Да, ххх!, Хорошо, ххх! Я вам перезвоню, ххх", потому что меня бесит эта манера общения офисных клерков и тупых "деловых" людей.

2. От вас по началу была куча сложных и умных слов, в которых смысла не было. Сколько раз я расспрашивал про клеммы? Даже по телефону мне пришлось вами руководить, пытая вас, как в гестапо. Почему же я должен к вам хорошо относиться, если вы претендуете на того, кто разобрался и твёрдо знает, что ему нужно, а объяснить не может?

3. Про вашу мать - это просто дикая ржачка. Я в шоке. ТАКИЕ люди мне задаром не нужны. Потому что они точно заигрались в слишком серьёзных и забыли о том, кем являются. Кроме того, видимо, что они являются в собственном сознании настоящими мужыками. А таких людей я тем более не люблю, потому что они придурки и не способны адекватно оценивать самих себя.

Вот, наверное, всё, что я хотел вам сказать. А теперь кратко: **ВОН ОТЮДА!**

## Заказчик

Диагноз ясен.

Удачи, ....

## Cs-cs.net

\*Голосом Яковлева\* Скатертью дорога!

## Заказчик

взаимно, <http://cscsnet.wordpress.com/>

## Cs-cs.net

И что? Я вполне этому рад.

Единственное что - а кто вам разрешил выкладывать личную переписку в публичный инет?

## Заказчик

Принимаю извинения, опубликованные на вашем сайте, до 7 апреля включительно. После этого я включаю индексацию сайта на поисковых системах (пока она отключена) и опубликую всю переписку со своими комментариями. Вас ждёт снижение заказов.

## Cs-cs.net

Врубайте прям сейчас.

Аналогично принимаю извинения и я.

Во-первых, мне будет интересно почитать комментарии.

Во-вторых, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ВРУБИЛИ ИНДЕКСАЦИЮ НЕМЕДЛЕННО. СЕЙЧАС. Чеоез полчаса по получении этого мыла, вот прямо с этого понедельника. Вперёд, торваищ Мошонков!